

BKR.271.6.2020

Gmina Sidra udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącej przetargu „Przebudowa drogi gminnej nr 103606B Jacowlany – Racewo – Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

#### **Pytanie 1:**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 7 udzielonej przez zamawiającego w dniu 01.10.2020 r. dotyczącej stopnia przekruszenia kruszywa łamanego informujemy, że nie istnieje taki stopień przekruszenia kruszywa. Z uwagi, że na przebudowywanym odcinku drogi panuje lekki ruch (kategoria ruchu KR1) prosimy o zezwolenie na zastosowanie kruszywa o stopniu przekruszenia C50/30. Nadmieniamy, że taki rodzaj kruszywa stosuje się na drogach krajowych administrowanych przed GDDKiA.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający zezwala na zastosowanie kruszywa o stopniu przekruszenia C50/30 na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

**WÓJT**  
  
inż. Jan Krynkiewicz