

Sidra, dnia 17.05.2023 r.

BKR.6220.2.2023

**Pan Dariusz Raczkowski**

**Holiki 6**

**16-124 Sidra**

### WEZWANIE

W związku z otrzymanym pismem Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sidrze nr.: ZOGKiM\_703.8/2023 z dnia 15.05.2023 roku, dotyczącym poboru wody w istniejącym kurniku zlokalizowanym na działce o nr ewid. 146 w m. Holiki, Wójt Gminy Sidra wzywa w terminie do 30 maja 2023 r. do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie „**Budowy 2 budynków inwentarskich (kurników z przeznaczeniem do hodowli kurcząt-brojlerów o łącznej obsadzie 89 000 szt. na cykl, tj. 365 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które zlokalizowane będą na działkach o nr ewidencyjnych 146 i 147/1 w m. Holiki oraz zwiększeniu obsady w istniejącym kurniku zlokalizowanym na działce 146 w m. Holiki z 33 750 szt. tj. 135 DJP na 39 000 szt., tj. 156 DJP**” obręb Holiki, gmina Sidra, w następującym zakresie:

1. Przedstawienie rozwiązania poboru wody dla przedmiotowych budynków inwentarskich.
2. Przedstawienie rozwiązania zapewniającego wydajność na cele p.poz.

Jednocześnie informuję iż opierając się na danych dotyczących zużycia wody ze stacji uzdatniania w Makowlanach, która zasila w/w nieruchomość, oraz danych dotyczących stanu technicznego sieci, podłączenie dodatkowych budynków inwentarskich niesie ze sobą ryzyko niewypełnienia ustawowego obowiązku zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w zakresie odpowiedniego ciśnienia, zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i ścieków na terenie gminy Sidra, jak również odpowiedniej jakości wody.

Nie usunięcie ww. braków we wskazanym zakresie i terminie spowoduje wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przez Organ w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

**WÓJT**  
*inż. Jan Prynkiwicz*

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Raczkowski
2. strony wg. rozdzielnika
3. a/a

GMINA SIDRA  
NIP: 545-17- 03-189

Wójt Gminy Sidra  
16-12r Sidra

URZĄD GMINY SIDRA  
WPLYNĘŁO

dnia 15. 05. 2023 godz .....

Nr DK.686.2023

podpis .....

## ODPOWIEŹ NA WYSTĄPIENIE

W związku z pismem BKR.622.3.2023 z dnia 02.05.2023 o udzielenie informacji dotyczącej wydania decyzji w sprawie „Budowa 2 budynków inwentarskich (kurników z przeznaczeniem do hodowli kurcząt-brojlery o łącznej obsadzie 89 000 szt. na cykl, tj. 365 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które zlokalizowane będą na działkach o nr ewidencyjnych 146 i 147/1 w m. Holiki oraz zwiększeniu obsady w istniejącym kurniku zlokalizowanym na działce 146 w m. Holiki z 33 750 szt. tj. 135 DJP na 39 000 szt. tj. 156 DJP” pragnę poinformować, że:

- 1.) Pobór wody w istniejącym kurniku zlokalizowanym na działce 146 w m. Holiki za 2022 rok oraz I kwartał 2023 roku przedstawiają poniższe tabele,

WODA 2023.0.2.211.307 (C) U.I.INFO-SYSTEM ZOGKiM w Sidrze		Zużycie w roku 2022 uryTYP_WYDRUKU*												
Medium	R	Sty	Luty	Mar	Kwie	Maj	Czer	Lip	Sier	Wrze	Paźdz	List	Gru	Razem
Z_Wodomier	B	0,00	10,42	64,58	47,47	49,06	47,47	119,96	119,95	116,09	58,59	56,71	58,60	748,90
Z_Wodomier	B	0,00	7,64	47,36	30,33	31,34	30,33	10,11	10,11	9,78	22,48	21,76	22,52	243,76
WODA	\$	0,00	18,06	111,94	77,80	80,40	77,80	130,07	130,06	125,87	81,07	78,47	81,12	992,66
ŚCIEKI	\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WODA 2023.0.2.211.307 (C) U.I.INFO-SYSTEM ZOGKiM w Sidrze		Zużycie w roku 2023 uryTYP_WYDRUKU*												
Medium	R	Sty	Luty	Mar	Kwie	Maj	Czer	Lip	Sier	Wrze	Paźdz	List	Gru	Razem
Z_Wodomier	B	58,94	53,23	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,10
Z_Wodomier	B	23,50	21,23	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24
WODA	\$	82,44	74,46	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,34
ŚCIEKI	\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2.) Opierając się na dokumentacji będącej w posiadaniu zakładu nie ma możliwości zapewnienia wydajności na cele p.poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030),
- 3.) Pełna i wnikliwa inwentaryzacja sieci wodociągowej będącej w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze jest niezbędna, aby możliwa była pełna i wnikliwa analiza dotycząca stanu i możliwości sieci wodociągowo –kanalizacyjnych będących w zarządzie Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze . Opierając się na przeanalizowanych danych dotyczących poboru wody ze stacji uzdatniania wody w Makowlanach, która zasila w/w nieruchomość, oraz danych dotyczących stanu technicznego sieci , podłączenie dodatkowych budynków inwentarskich niesie za sobą ryzyko podniesienia kosztów działalności zakładu, w tym opłat oraz ryzyko nie wypełnienia ustawowego obowiązku zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w zakresie odpowiedniego ciśnienia, zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i ścieków na terenie Gminy Sidra, jak również odpowiedniej jakości wody.

Kierownik

mgr inż. Ireneusz Gołakiewicz

BKR.6220.2.2023

**Pan Dariusz Raczkowski**

**Holiki 6**

**16-124 Sidra**

### **WEZWANIE**

W związku z otrzymanym pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr.: BI.RZŚ.4900.15.2023.JA z dnia 12.05.2023 roku. Wójt Gminy Sidra wzywa w terminie do 30 maja 2023 r. do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie „**Budowy 2 budynków inwentarskich (kurników z przeznaczeniem do hodowli kurcząt- brojlerów o łącznej obsadzie 89 000 szt. na cykl, tj. 365 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które zlokalizowane będą na działkach o nr ewidencyjnych 146 i 147/1 w m. Holiki oraz zwiększeniu obsady w istniejącym kurniku zlokalizowanym na działce 146 w m. Holiki z 33 750 szt. tj. 135 DJP na 39 000 szt., tj. 156 DJP**” obręb Holiki, gmina Sidra, w następującym zakresie:

1. W dniu 17 lutego 2023 r. weszła w życie II aktualizacja Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (IIaPGW)- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). W związku z powyższym w raporcie ooś należy odnieść się do celów środowiskowych dla części wód objętych przedsięwzięciem i założeń wynikających z II aktualizacji planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Inwestycja znajduje się w zlewni JCWP o kodzie PLRW200010262147 „Sidra do Mościszanki” oraz w zlewni JCWPd o kodzie PLGW200032.
2. Uaktualnienie zapisów raportu ooś oraz uwzględnienie ewentualnych zmian założeń raportu ooś, gdyż przytoczone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r. poz. 243) utraciło moc z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2023 r. poz. 244),
3. Jednoznacznego wskazania sposobu postępowania z wyprodukowanym nawozem naturalnym w celu zagospodarowania go zgodnie z ww. Programem. Z informacji przedstawionych w raporcie ooś nie wynika, na ilu ha własnych użytków rolnych inwestor zamierza wykorzystać powstały nawóz naturalny. Jednocześnie należy wyjaśnić czy inwestor będzie zbywał część nawozu (w jakiej ilości), czy też pozyska/wydzierżawi użytki rolne w celu zagospodarowania nawozów naturalnych (należy podać powierzchnię)
4. W przypadku braku odbiorców (np. biogazowni), którzy mogliby odebrać powstający nawóz naturalny należy wskazać ewentualne alternatywne metody zagospodarowania nawozów, a także miejsca i sposób w jaki będzie przechowywany nawóz naturalny w okresie uniemożliwiającym jego aplikację na użytkach rolnych.

Nie usunięcie ww. braków we wskazanym zakresie i terminie spowoduje wydanie postanowienia przez Organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie zawiadamiam iż zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie, ze względu na złożoność postępowania. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 30 września 2023 r.

Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania ma prawo do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

WÓJCI  
inż. Jan Hryniewicz

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Raczkowski
2. strony wg. rozdzielnika
3. a/a